

Annexe

Entretien de Trois (3) groupes électrogènes (génératrices)

TERMES DE REFERENCE

Chemonics/GHSC-PSM cherche un fournisseur capable d'assurer l'entretien préventif et le bon fonctionnement des 3 génératrices en vue de garantir l'allongement de leur durée de vie et de limiter les coûts de réparations et de remplacement.

Type de service :

Fournir des services d'entretien aux Trois (3) unités de groupes électrogènes (génératrices) dont les spécifications suivent, à travers une maintenance préventive, corrective minimale et systématique visant à réduire la probabilité de défaillance ou dégradation du fonctionnement:

a) Deux (2) unités :

- Marque Broadcrown
- Capacité 405 KW

b) Une (1) unité :

- Marque SDMO
- Capacité 60KW

Tâches incluses durant la livraison du service :

1. Vérification des paramètres de fonctionnement ;
2. Changement d'huile et de filtres ;
3. Ajout ou remplacement du liquide de refroidissement ;
4. Nettoyage du moteur ;
5. Nettoyage et vidange du décanteur (au besoin) ;
6. Nettoyage et vidange du radiateur (au besoin) ;
7. Vérification du générateur de courant (dynamo) ;
8. Vérification du système exhaustif ;
9. Contrôler les batteries et les courroies.

N.B. : Les huiles usées des génératrices seront récupérées par le fournisseur immédiatement après chaque service.

Conditions de livraison du service :

- Respecter les délais du service d'entretien ;

- Garantir une intervention rapide pour la réparation des équipements défectueux tout en tenant compte de la disponibilité et du temps de livraison des pièces de rechange ;
- Effectuer une maintenance systématique suivant un échéancier préalablement soumis au client tout en mentionnant la fréquence minimum d'entretien ;
- Le fournisseur devra tenir à jour un registre des rapports d'entretien, de mesure, d'intervention et de maintenance effectuées sur le système qu'il devra soumettre chaque mois au client ;
- Délai d'intervention de trois (3) heures maxima pour les maintenances d'urgence ou palliative (dépannages) après soumission de la doléance ;

Exigences aux fournisseurs

Avoir l'expertise et l'expérience techniquement confirmées d'au moins 3 ans dans le service d'entretien des moteurs de grande capacité ;

Etre à jour avec les obligations légales (enregistrement, Patente, quitus...) ;

Présenter le CV du personnel qui va intervenir sur les moteurs ;

Donner trois (3) références de compagnies passées ou actuelles à qui sa compagnie a fourni ce genre de service ;

Les compagnies intéressées et qui répondent aux exigences ci-dessus sont invitées à soumettre les documents suivants :

- 1) Les documents légaux (enregistrement, patente valide, quitus)
- 2) Le CV du responsable clé qui va intervenir sur les groupes électrogènes ;
- 3) Proposition d'un calendrier de service ;
- 4) Une cotation avec le prix par unité (incluant l'achat des pièces de rechange et les frais de service);
- 5) Une liste de Trois (3) clients actuels ou passés à qui un service similaire a été donné.

Ces documents seront soumis en copies dures à l'adresse suivante :

Airport Industrial Park Fleuriot, Warehouse #118, Port-au-Prince, Haiti

Attention : **Larion BOYARD, GHSC-PSM Contracts Manager**

Ou par email : **PSMHaiticontract@ghsc-psm.org**

Avec la mention : **RFQ-PSM-OPS-649/ Maintenance de 3 groupes électrogènes**

Date limite de soumission des cotations : **Mardi 27 Avril 2018 à 2:00 PM**

Date de visite des groupes électrogènes : **Vendredi 23 Avril 2018 entre 12:30 et 3:00 PM**

Adresse : Airport Industrial Park Fleuriot, Warehouse #118, Port-au-Prince, Haiti

